



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

Suwałki, 13-05-2026 r.

Znak sprawy: HK.9020.89.2026

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 2
16-400 Suwałki

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SUWAŁKACH

**Dotyczy: jakości wody w natryskach w pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10
w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych ciepłej wody użytkowej pobranej w dniu 28 kwietnia 2026 r. z natrysków w szatni damskiej i męskiej stwierdził ponadnormatywną liczbę bakterii Legionella sp. wynoszącą odpowiednio 400 jtk/100 ml oraz 300 jtk/100 ml przy normie <100 jtk/100 ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 5B do rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz załącznikiem nr 3B do rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U z 2022 r. poz. 1230) powyższe wyniki wskazują na **skażenie instalacji wody ciepłej jako średnie**.

W związku z powyższym **WODA NADAJE SIĘ DO PRYSZNICÓW**.

Jednakże w dalszym ciągu należy podejmować działania mające na celu przywrócenie jakości ciepłej wody w natryskach do wymagań zawartych w ww. rozporządzeniach.

Anna Radzewicz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Adresat (e-Doręczenia)
2. a/a

Do wiadomości:

3. Prezydent Miasta Suwałk (e-Doręczenia)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach
ul. Utrata 9a, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 28 60
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-47747-55603-ICJTD-24
www.gov.pl/web/psse-suwalki